

सेवामें,

स्वामी/प्रबन्धक
एच0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल
दातागंज रोड (बदायूँ)


विषय- एच0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल दातागंज रोड (बदायूँ) में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अपने प्रार्थनापत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से एच0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल दातागंज रोड (बदायूँ) में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश सख्यों 2195/छ:-पु0-8-12-801(27)/08 दिनांक 06.07.2012 के अनुसार प्रश्नगत स्कूल के भवन में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों का निरीक्षण/परीक्षण मेरे द्वारा किया गया तो निरीक्षण के दौरान उक्त विद्यालय में स्थापित अग्नि शमन उपकरण क्रियाशील दशा में पाये गये। तथा अग्नि शमन उपकरणों की टैस्टिंग शुल्क राजकीय कोष में जमा किया गया है

उपरोक्तानुसार एच0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल दातागंज रोड (बदायूँ) में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

- 01-प्रश्नगत विद्यालय भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये।
 - 02-प्रश्नगत विद्यालय भवन में कार्यरत स्टाफ को अग्नि शमन उपकरण चलाने व उनके रख रखाव का अभ्यास कराया जाये।
 - 03-प्रश्नगत भवन के प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये
- उपरोक्त शर्तों का पालन करने कराने की जिम्मेदारी स्वम स्वामी /प्रबन्धक की होगी ।


(आर0के0बाजपेयी)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मुख्य बदायूँ
बदायूँ